



MicroMade

Instrukcja obsługi kontrolera
dwóch przejść

bibi-K22



Copyright © 2025 by **MicroMade**

All rights reserved

Wszelkie prawa zastrzeżone

MicroMade
Gałka i Drożdż sp. j.

64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16

Tel./fax: 67 213.24.14

E-mail: mm@micromade.pl

Internet: www.micromade.pl

Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte w niniejszej publikacji są własnością odpowiednich firm.

Spis treści

1. Ogólny opis urządzenia.....	4
2. Dane techniczne.....	4
3. Instalacja.....	5
3.1 Zasilanie urządzenia.....	5
3.2 Montaż.....	5
3.3 Magistrala RS485 - bibiBUS.....	7
3.4 Dołączenie do sieci LAN.....	7
4. Konfiguracja kontrolera.....	8
4.1 Tryby konfiguracji kontrolera.....	8
4.1.1 Instalacja urządzeń bibiBUS.....	9
4.1.2 Serwis urządzeń bibiBUS.....	9
4.1.3 Konfiguracja kontrolera.....	9
4.1.4 Blokada edycji.....	9
4.2 Wstępna konfiguracja – program bibiConfig.....	9
4.3 Edycja ustawień przez serwer www kontrolera.....	11
4.4 Zakończenie konfiguracji.....	12
5. Powiązanie kontrolera z instalacją bibinet.....	13
6. Serwis urządzeń podłączonych do kontrolera.....	14
7. RESET urządzenia.....	15
7.1 Reset urządzenia.....	15
7.2 Przywrócenie wartości domyślnych.....	15
8. Rozwiązywanie problemów.....	16
9. Karta inwentaryzacyjna kontrolera.....	18

1. Ogólny opis urządzenia

Kontrolery systemu **libinet** spełniają zarówno funkcje Kontroli Dostępu jak i Rejestracji Czasu Pracy. Wstępna konfiguracja kontrolerów ustawiana jest przez instalatora przy pomocy specjalnego programu **bibiConfig**. Końcowe ustawienia wykonywane są z programu **libi**. Po skonfigurowaniu kontrolery mogą pracować samodzielnie – niezależnie od komputera. Posiadają zegar czasu rzeczywistego synchronizowany z internetowymi wzorcami czasu oraz nieulotną pamięć typu flash pozwalającą na zapamiętanie 10 tys kart i zarejestrowanie 65 tysięcy zdarzeń. Przy pracy on-line wszystkie zarejestrowane zdarzenia są na bieżąco wysyłane do komputera.

Kontroler **libi-K22** może obsłużyć dwa niezależne lub zależne od siebie (śluza) przejścia, dla których można indywidualnie określić reguły dostępu. Do każdego przejścia można przypisać maksymalnie 4 czytniki. Czytniki i inne urządzenia obsługiwane przez kontroler (terminale, moduły rozszerzeń) są dołączane do niego przez magistralę **bibiBUS** pracującą w standardzie RS485. Magistrala może mieć maksymalną długość 300 m.

Połączenie z komputerem, węzłem systemu **libinet** odbywa się przez sieć Ethernet protokołem TCP/IP zarówno wewnątrz sieci lokalnej jak i poprzez routery i sieć internet. Do jednego węzła systemu **libinet** można dołączyć wiele kontrolerów rozproszonych w sieci internet. Taka architektura pozwala na zbudowanie praktycznie nieograniczonego systemu kontroli dostępu zarządzanego z jednego miejsca.

Kontroler jest umieszczony w obudowie do montażu na szynę DIN.

2. Dane techniczne

● Parametry podstawowe:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ◆ Ilość obsługiwanych przejść | maksymalnie 2 |
| ◆ Wyjścia | 2 przekaźnikowe,
obciążalność: 30V 1A |
| ◆ Wejścia | 4 dwustanowe |
| ◆ Klasa środowiskowa | II |
| ◆ Parametry pracy | -10°C...+40°C, IP40 |
| ◆ Napięcie zasilania | 10 - 28V DC |
| ◆ Pobór energii | Średnio: 0,8W, szczytowo 1,3W |
| ◆ Wymiary | 71 x 90 x 58 |
| ◆ Mocowanie | na szynie DIN TH35 |

● Łącze Ethernet:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ◆ Prędkość transmisji | 10/100 Mbps |
| ◆ Długość połączenia | do 100m |
| ◆ Kabel | UTP Cat5 lub lepszy |

◆ Złącze	RJ45 10/100 Base-TX
● Magistrala bibiBUS (RS485):	
◆ Prędkość transmisji	115 200 Bodów
◆ Długość połączenia	do 300 m
◆ Kabel	jedna para z UTP
◆ Złącza	terminal BLOK

3. Instalacja

3.1 ZASILANIE URZĄDZENIA

Do zasilania kontrolera **bibi-K22** należy zastosować zasilacz DC 12 lub 24V z podtrzymaniem baterijnym wyposażony w podwójną lub wzmocnioną izolację napięcia wyjściowego od sieci zasilającej gwarantującą ochronę przed porażeniem użytkowników zasilanych urządzeń.

Wyjście zasilacza powinno posiadać zabezpieczenie nadprądowe o prądzie znamionowym zabezpieczenia nie większym od 5A.

3.2 MONTAŻ

Montażu zasilacza i kontrolera **bibi-K22** powinien dokonywać wykwalifikowany instalator, posiadający wymagane zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe.

Kontroler powinien być zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza i temperaturze z zakresu -10°C do 40°C.

Wszystkie urządzenia łączone do magistrali bibiBUS (czytniki, terminale, moduły rozszerzeń) kontrolera **bibi-K22** muszą znajdować się w obrębie jednego budynku. Mogą one być zasilane z różnych zasilaczy (spełniających opisane wyżej warunki) ale **ujemne zaciski wszystkich zasilaczy (zaciski GND urządzeń) muszą być ze sobą połączone**. Przewód łączący te zaciski może, ale nie musi być łączony z instalacją uziemiającą budynku. Jeśli jest łączony to połączenie takie może być wykonane **tylko w jednym punkcie** (na całej długości przewodu GND).

Do montażu kontrolera zaleca się wykorzystać dedykowaną obudowę metalową z szyną DIN: **MM-OM1**. W przypadku gdy kontroler steruje ryglami rewersyjnymi lub zworami elektromagnetycznymi zaleca się stosować moduł bezpiecznikowy **MM-F01**.

Podczas montażu należy wypełnić **kartę inwentaryzacyjną kontrolera** (znajduje się w jego opakowaniu lub na stronie www.micromade.pl). Do karty wpisujemy typy i numery fabryczne wszystkich urządzeń zamontowanych na przejściach obsługiwanych przez kontroler. Karta ta ułatwi (lub wręcz umożliwi) skonfigurowanie przejść w programie bibi.

Karta inwentaryzacyjna kontrolera
libi - K22
Korytarz II p.

Lokalizacja.....

libi-K22

Nr: 00025

 Kod
F075982ACB03

PRZEJŚCIE 1
KADRY

LOKALIZACJA

RYGIEL	TYP	<i>K22</i>	
	NR	<i>025</i>	
	OUT	<i>1</i>	NG
CZUJNIK OTWARCIA	TYP	<i>K22</i>	
	NR	<i>025</i>	
	IN	<i>1</i>	NC

WEJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA	TYP	<i>K22</i>	
	NR	<i>025</i>	
	IN	<i>2</i>	NG
CZUJKA ALARMOWA	TYP		
	NR		
	IN		NC
SABOTAŻ	TYP		
	NR		
	IN		NC

CZYTNIKI

CZYTNIK 1	TYP	<i>R50</i>	
	NR	<i>122</i>	
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 2	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 3	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 4	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P

WYJŚCIA

PRZYPO MNIEWIE	TYP		
	NR		
	OUT		NC
ALARM	TYP		
	NR		
	OUT		NC
CCTV	TYP	<i>K22</i>	
	NR	<i>025</i>	
	OUT	<i>2</i>	NC

ŚLUZA NUMER

1
PRZEJŚCIE 2
PŁACE

LOKALIZACJA

RYGIEL	TYP	<i>T50</i>	
	NR	<i>034</i>	
	OUT	<i>1</i>	NG
CZUJNIK OTWARCIA	TYP	<i>T50</i>	
	NR	<i>034</i>	
	IN	<i>1</i>	NC

WEJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA	TYP	<i>T50</i>	
	NR	<i>034</i>	
	IN	<i>2</i>	NG
CZUJKA ALARMOWA	TYP		
	NR		
	IN		NC
SABOTAŻ	TYP		
	NR		
	IN		NC

CZYTNIKI

CZYTNIK 1	TYP	<i>T50</i>	
	NR	<i>034</i>	
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 2	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 3	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P
CZYTNIK 4	TYP		
	NR		
	WE	WY	KD RCP N S P

WYJŚCIA

PRZYPO MNIEWIE	TYP		
	NR		
	OUT		NC
ALARM	TYP		
	NR		
	OUT		NC
CCTV	TYP		
	NR		
	OUT		NC

ŚLUZA NUMER

1

3.3 MAGISTRALA RS485 - BIBIBUS

Do podłączenia wszystkich urządzeń współpracujących z kontrolerami systemu **bibi** wykorzystano magistralę komunikacyjną w standardzie RS485. Maksymalna długość magistrali wynosi 300 m.

Magistrala musi mieć postać jednej ciągłej linii biegnącej przez wszystkie łączone urządzenia. Dopuszczalne są odgałęzienia nie przekraczające długości 5 m.

Do magistrali można podłączać: czytniki, terminale i moduły rozszerzeń.

Nie ma wymogu aby kontroler znajdował się na końcu magistrali - może być podłączony w dowolnym jej punkcie. Pozwala to na rozprowadzenie magistrali w dwie strony od punktu doprowadzenia sieci Ethernet i usytuowania kontrolera.

Do wykonania połączenia RS485 należy wykorzystać jedną parę z kabla UTP (powszechnie stosowanego do łączenia sieci komputerowych). Jeden przewód pary powinien łączyć ze sobą zaciski A łączonych urządzeń, a drugi przewód zaciski B. Magistrala musi być obciążona na obu końcach rezystorami o rezystancji 100Ω (znajdują się w fabrycznym opakowaniu każdego kontrolera).

Kontroler **bibi-K22** posiada zworę końca linii. Jeżeli kontroler jest usytuowany na końcu magistrali bibiBUS to zwora powinna być założona. Jeżeli w środku magistrali (magistrala rozchodzi się w dwie strony od kontrolera) – zwora powinna być zdjęta a na dwóch końcach magistrali powinny być założone rezystory 100Ω, o których mowa wyżej.


3.4 DOŁĄCZENIE DO SIECI LAN

Kontroler **bibi-K22** podłącza się do sieci lokalnej przy pomocy standardowego kabla sieciowego RJ45. Kontroler może pracować w dwóch rodzajach sieci:

- nadawanie adresów IP przez serwer DHCP
- stałe adresy IP.

Jeżeli kabel sieciowy jest dołączony i switch jest aktywny kontroler rozpoczyna wyszukiwanie serwera DHCP. Jeżeli serwer DHCP jest aktywny, to przydzieli numer IP z dostępnej mu puli adresów.


Jeżeli w ciągu pół minuty kontroler nie otrzyma numeru IP z serwera DHCP, to przyjmuje swój startowy numer IP. Ten numer IP to 192.168.1.1xx gdzie xx to dwie ostatnie cyfry z numeru fabrycznego kontrolera. Numer ten możemy znaleźć na naklejce z tyłu urządzenia.



Startowy numer IP należy oczywiście wymienić na właściwy numer w danej sieci. Można to wykonać przez serwer [www.kontrolera bibi-K22](http://www.kontrolera-bibi-K22).

Po podłączeniu kontrolera do sieci komputerowej (lub bezpośrednio do gniazda Ethernet komputera) należy uruchomić program bibiConfig i przy jego pomocy skonfigurować kontroler na podstawie **karty inwentaryzacyjnej kontrolera**.

Z programu **bibiConfig** można korzystać zarówno, gdy kontroler jest podłączony do sieci komputerowej, jak i po podłączeniu go bezpośrednio do gniazda ethernet komputera. W tym drugim przypadku należy ustawić swoją kartę sieciową na numer IP 192.168.1.10



4. Konfiguracja kontrolera

Uwaga!!!

Przed zakończeniem konfiguracji kontrolera nie dołączać go do programu bibi - nastąpi automatyczne zablokowanie możliwości konfiguracji.

4.1 TRYBY KONFIGURACJI KONTROLERA

Kontroler może pracować w jednym z czterech trybów, które określają możliwości konfiguracji kontrolera. Każdy kolejny wymieniony tryb udostępnia mniejsze możliwości.

4.1.1 Instalacja urządzeń bibiBUS

Fabrycznie nowy kontroler zawsze jest dostarczany w tym trybie. Umożliwia on:

- konfigurację kontrolera przez stronę www
- dołączanie nowych urządzeń do magistrali bibiBUS
- konfigurację urządzeń dołączonych do magistrali bibiBUS programem bibiConfig
- wprowadzenie do kontrolera karty testowej i testowanie nią działania urządzeń.

Uwaga!!!

Wyjście z tego trybu jest procesem nieodwracalnym – nie można do niego powrócić.

4.1.2 Serwis urządzeń bibiBUS

Tryb wykorzystywany przy wymianie uszkodzonych urządzeń lub zmianie ich ustawień. Tryb ten umożliwia:

- konfigurację kontrolera przez stronę www
- dołączanie nowych urządzeń do magistrali bibiBUS
- konfigurację urządzeń dołączonych do magistrali bibiBUS programem bibiConfig.

Uwaga!!!

Nie można wprowadzić do kontrolera karty testowej. Testowanie urządzeń tylko kartami wprowadzonymi do systemu programem bibi.

4.1.3 Konfiguracja kontrolera

Tryb ten umożliwia jedynie:

- konfigurację kontrolera przez stronę www.

Można m.in. zmienić numer IP kontrolera, wgrać certyfikat, wgrać upgrade urządzenia itp.

Uwaga!!!

Nie można konfigurować urządzeń dołączonych do magistrali bibiBUS.

4.1.4 Blokada edycji

W tym trybie zablokowane są wszelkie możliwości edycyjne, zarówno przez stronę www jak i przez program bibiConfig. Kontroler przyjmuje jedynie polecenia z programu bibi.

Uwaga!!!

Kontroler przełącza się w ten tryb automatycznie, po połączeniu z programem bibi.

4.2 WSTĘPNA KONFIGURACJA – PROGRAM BIBICONFIG


Program narzędziowy bibiConfig służy do konfiguracji przejść obsługiwanych przez kontroler. Do jego uruchomienia nie jest konieczna instalacja oprogramowania systemu **bibinet**.

Po uruchomieniu programu z lewej strony pokazuje się lista kontrolerów podłączonych do sieci komputerowej.

Po podświetleniu wybranego kontrolera w oknie poniżej wyświetlą się wszystkie urządzenia podłączone do tego kontrolera na jego magistrali **libiBUS**.

Z prawej strony możemy wybierać zakładki z numerami 1 lub 2. Są to numery przejść obsługiwanych przez kontroler.

Opierając się na wypełnionej podczas montażu urządzeń karcie inwentaryzacyjnej kontrolera wypełniamy poszczególne pola. Po skonfigurowaniu wszystkich wejść i wyjść obsługujących przejście zatwierdzamy konfigurację przejścia klawiszem *Zapisz*.



Po zapisaniu ustawień można przetestować działanie skonfigurowanych przejść przy pomocy karty zbliżeniowej. W tym celu należy zbliżyć kartę do jednego z czytników przypisanych do kontrolera – karta zarejestruje się w kontrolerze jako karta testowa. Przy jej pomocy możemy po skonfigurowaniu przejść przetestować poprawność ich działania.

Karta ta (przechowywana w pamięci RAM) jest zapomniana po wyłączeniu zasilania oraz przy wyjściu z trybu *Instalacja*. Automatyczne wyjście z tego trybu następuje w momencie nawiązania przez kontroler połączenia z serwerem systemu **libinet**.

Jeżeli kontroler wymaga ustawienia stałego numeru IP w sieci komputerowej należy otworzyć stronę *www* kontrolera (przycisk *www*).

Po naciśnięciu klawisza *Pomoc* otwiera się okno z przydatnymi informacjami ułatwiającymi konfigurację kontrolera.

Po zakończeniu konfiguracji przejść wszystkie ustawienia można zapisać do pliku tekstowego przy pomocy klawisza *Raport* i dołączyć do dokumentacji.

4.3 EDYCJA USTAWIEŃ PRZEZ SERWER WWW KONTROLERA


Połączenie z serwerem www kontrolera **bibi-K22** można uzyskać przez naduszenie klawisza **www** w programie bibiConfig lub przez wpisanie jego adresu w przeglądarce internetowej (np.192.168.1.1xx).

Do serwera www należy zalogować się przy pomocy loginu: Administrator i hasła: bibi



Edycję adresu IP można wykonać w zakładce LAN.


Po wpisaniu odpowiednich adresów klikamy na przycisk [OK]. Do urządzenia zostaną wpisane nowe wartości, a następnie wykonany będzie reset urządzenia. Jeżeli będzie to możliwe, to po chwili nastąpi ponowne połączenie z serwerem www już na nowych numerach IP.



4.4 ZAKOŃCZENIE KONFIGURACJI


Po zakończeniu konfiguracji kontrolera należy otworzyć jego stronę www:

- W zakładce *Hasło* zmienić hasło fabryczne dostępu do strony www kontrolera z *bibi* na własne.
- W zakładce *Serwis* zablokować możliwość dalszej edycji ustawiając opcję *Blokada*



The screenshot shows the web interface of the bibi-K25 controller. At the top, there is a navigation bar with links: Urządzenie, LAN, Czas, Certyfikat, Dziennik, Hasło, Serwis, Wyloguj. Below this, a red banner indicates the configuration mode: "Tryb konfiguracji: Instalacja urządzeń bibiBUS (+ ustawianie kontrolera)." and a blue banner states: "Urządzenie skojarzone z instalacją 930 z węzłem MMPC31." The main heading is "Hasło". Underneath, there is a "Zmiana hasła" section with a form. The form includes fields for "Nazwa użytkownika:" (set to Administrator), "Hasło:" (masked with dots), and "Powtórz hasło:" (masked with dots). A green "OK" button is to the right of the password fields. Below the form, a note says "Hasło powinno składać się co najmniej z 4 znaków". At the bottom of the form is a "Zmień hasło" button.

edycji. Zapobiegnie to ewentualnym próbom zmian ustawień przez osoby niepowołane.



The screenshot shows the web interface of the bibi-K22 controller. At the top, there is a navigation bar with links: Urządzenie, LAN, Czas, Certyfikat, Dziennik, Hasło, Serwis, Wyloguj. Below this, a red banner indicates the configuration mode: "Tryb konfiguracji: Instalacja urządzeń bibiBUS (+ ustawianie kontrolera)." and a red banner states: "Urządzenie nieprzypisane do instalacji." The main heading is "Serwis". Underneath, there is a "Tryb konfiguracji" section with a list of options: "Instalacja urządzeń bibiBUS", "Serwis urządzeń bibiBUS", "Konfiguracja kontrolera", and "Blokada edycji" (which is selected with a radio button). A "Zmień tryb" button is to the right of the list. Below this, a note says: "Po zakończeniu konfiguracji urządzeń zaleca się zablokowanie możliwości edycji. Ponowna edycja będzie możliwa dopiero po wciśnięciu przycisku DEFAULT na kontrolerze."


Nawet jeżeli blokada nie zostanie włączona, to przy pierwszym połączeniu z węzłem sieci **bibi-net** blokada zostanie włączona automatycznie. W przypadku konieczności ponownej edycji ustawień zdjęcie blokady jest możliwe poprzez naciśnięcie klawisza [DEF] w kontrolerze. W takim wypadku należy pamiętać o wyłączeniu węzła sieci bibi-net, do którego dołączony jest interfejs, aby uniknąć automatycznego włączenia blokady zanim dokonamy potrzebnych zmian.

5. Powiązanie kontrolera z instalacją **bibi-net**

Nowy kontroler może współpracować z dowolną instalacją **bibi-net**. Aby komunikował się z wybraną instalacją, należy go z nią powiązać. Można to uczynić w programie **bibi**.

Powiązanie z instalacją wykonujemy poprzez przypisanie kontrolera do konkretnego węzła w instalacji. Należy wybrać taki węzeł, który będzie stosunkowo często włączony (najlepiej na stałe), tak aby dane z kontrolerów przypisanych do węzła zawsze służyły on-line do systemu **bibi-net**.


Po otwarciu okna *Opcje systemu bibi* klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie komputera – węzła sieci **bibi-net** i z menu wybieramy funkcję dodaj dostawcę.



W otwartym okienku podajemy parametry:

- Typ - dostawca sieci TCP/IP
- Typ urządzenia - **bibi-K22**
- Numer seryjny - numer ten można znaleźć na naklejce z tyłu urządzenia lub na karcie inwentaryzacyjnej kontrolera
- Nazwa - domyślna nazwa **bibi-K22 numer** zostanie automatycznie utworzona po podaniu numeru urządzenia. Nazwę możemy zmienić na dowolną, np. wskazującą na lokalizację tego kontrolera.

Po naciśnięciu klawisza [OK] urządzenie zostanie podpięte pod węzeł w oknie *Opcje systemu bibi*. Ponownie otwieramy okienko edycji parametrów dostawcy sieci poprzez kliknięcie na nazwie kontrolera.



W otwartym okienku naciskamy klawisz [Przypisz...]. Otworzy się kolejne okienko, w którym należy wpisać numer identyfikacyjny czyli kod danego kontrolera. Kod ten możemy znaleźć na naklejce umieszczonej z tyłu urządzenia. Druga identyczna naklejka jest umieszczona na karcie inwentaryzacyjnej kontrolera.



Wpisany kod należy zatwierdzić klawiszem [OK]. Jeżeli kod jest prawidłowy program zarejestruje urządzenie, co potwierdzi odpowiednim komunikatem.

Proces powiązania kontrolera do danej instalacji został zakończony.

Jeżeli czynności opisane w poprzednich rozdziałach zostały wykonane (czyli dołączenie kontrolera do sieci LAN, jego skonfigurowanie programem **bibiConfig** oraz powiązanie kontrolera z daną instalacją), kontroler powinien automatycznie połączyć się z wybranym węzłem.

6. Serwis urządzeń podłączonych do kontrolera

W przypadku:

- wymiany uszkodzonego urządzenia obsługiwanego przez kontroler (np. czytnik, terminal, moduł rozszerzeń)
- rozbudowy systemu przez dołączenie dodatkowych urządzeń

- zmiany konfiguracji wejść / wyjść kontrolera

należy:

- zatrzymać bibinet serwer programem narzędziowym biserver.exe (wystarczy włączyć program i potwierdzić zatrzymanie usługi)
- wykonać reset kontrolera wciskając krótko przycisk [DEF] w kontrolerze
- otworzyć stronę www kontrolera
 - ♦ w zakładce *Serwis* zaznaczona będzie opcja *Konfiguracja kontrolera*, która umożliwia konfigurację urządzenia przez jego stronę www (np. zmiana numeru IP)
 - ♦ wybierając opcję *Serwis urządzeń bibiBUS* i zatwierdzając ją klawiszem *Zmień tryb* umożliwimy konfigurację kontrolera przy pomocy programu bibiConfig.
- uruchomić program bibiConfig i dokonać odpowiednich zmian zatwierdzając je klawiszem *Zapisz* (np. wymiana uszkodzonego czytnika)
- otworzyć stronę www kontrolera i w zakładce *Serwis* ustawić opcję *Blokada edycji*
- uruchomić serwer bibinet zamykając program biserver.exe

7. RESET urządzenia

Za pomocą przycisku [DEF] znajdującego się obok gniazda ethernet'owego w kontrolerze możemy wykonać dwie operacje:

- reset urządzenia
- przywrócenie wartości domyślnych.

7.1 RESET URZĄDZENIA

Reset uzyskujemy poprzez dowolnie krótkie naciśnięcie przycisku [DEF] (default). Wykonanie resetu przez urządzenie jest sygnalizowane zapaleniem na stałe mrugającej czerwonej diody LED umieszczonej w pobliżu przycisku [DEF]. W wyniku resetu wykonywane są następujące czynności:

- reset kontrolera
- zakończenie blokady edycji ustawień przez serwer www kontrolera

7.2 PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DOMYŚLNYCH

Przywrócenie wartości domyślnych uzyskujemy poprzez długie (ok. 5 sek.) naciśnięcie przycisku [DEF]. Prawidłowe wydanie tego polecenia sygnalizowane jest przez zgaśnięcie na około 2 sek. mrugającej czerwonej diody LED umieszczonej w pobliżu przycisku [DEF]. W wyniku wykonania tego polecenia wykonane są czynności takie jak przy resecie oraz:


- skasowanie danych o adresie IP (zarówno wprowadzonych w wyniku edycji jak i uzyskanych z serwera DHCP) – kontroler rozpocznie procedurę pierwszego dołączenia do sieci LAN
- ustawienie domyślnego hasła logowania do serwera www („bibi”)
- skasowanie danych o instalacji, z którą powiązany jest kontroler.

8. Rozwiązywanie problemów

Standardowo kontroler **bibi-K22** otrzymuje certyfikat opisujący połączenie z węzłem sieci bibinet przez powiadomienia rozsyłane przez serwer w sieci lokalnej (tzw.broadcast'y). Jeżeli połączenie następuje przez sieć internet, urządzenie łączy się z domeną techniczną bibi.pl, z której pobiera odpowiedni certyfikat.

Jeżeli urządzenie podłączone jest w innej podsieci, do której nie docierają powiadomienia (np. są blokowane przez routery), oraz zablokowane jest połączenie z internetem (brak możliwości połączenia z domeną bibi.pl) to konieczne jest „ręczne” dostarczenie certyfikatu do urządzenia.

W tym celu należy wyłączyć wszystkie aplikacje bibi korzystające z usług bibinet serwera, a następnie uruchomić program narzędziowy biServer. Wybrać opcję *Eksportuj certyfikat*, rozwinąć opcję *Zapisz jako typ: Pliki urządzeń*.



Następnie należy połączyć się z serwerem www urządzenia sieciowego (opis w pkt. 4.3). Pobranie do urządzenia certyfikatu wykonuje się w zakładce Certyfikat. Plik certyfikatu należy wskazać w okienku *Załaduj plik certyfikatu*.

Po operacji *Wyślij plik do urządzenia* można odświeżyć okno przeglądarki i sprawdzić poprawność załadowanego certyfikatu.

Informacje o certyfikacie	
Ważny od :	Brak certyfikatu
Wydany przez :	
Sygnatura kodu dostępu :	
Instalacja / Domena / Węzeł :	
Adres lokalny węzła :	
Adres zewnętrzny węzła :	

Załaduj plik certyfikatu

Plik certyfikatu

Tak przygotowane urządzenie powinno w ciągu kilku minut pokazać się w oknie Opcje systemu bibi w programie bibi jako aktywne.

Jeżeli problemy z przyłączeniem kontrolera występują nadal można stan urządzenia zapisać do pliku tekstowego. Można to zrobić w zakładce *Urządzenie* klikając klawisz *Zapisz plik na dysku*. Taki plik można przeanalizować lub przesłać na adres mm@micromade.pl z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Informacje o urządzeniu		
Typ: 322	Identyfikator: 2142	Numer: 19
Firmware:	Wersja: 1.10.1	Data: 18.05.2015
Plik Upgrade:	Wersja: 0.0.0	Data: 01.01.1970

Upgrade

Plik Upgrade

Zapisz stan urządzenia do pliku

9. Karta inwentaryzacyjna kontrolera

bibi - K22

Lokalizacja.....

nr. ID

PRZEJŚCIE 1

LOKALIZACJA

RYGIEL	TYP	
	NR	
	OUT	NC
CZUJNIK OTWARCIA	TYP	
	NR	
	IN	NC

WEJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA	TYP	
	NR	
	IN	NC
CZUJKA ALARMOWA	TYP	
	NR	
	IN	NC
SABOTAŻ	TYP	
	NR	
	IN	NC

CZYTNIKI

CZYTNIK 1	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 2	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 3	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 4	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	

WYJŚCIA

PRZYPO MNIEWIE	TYP	
	NR	
	OUT	NC
ALARM	TYP	
	NR	
	OUT	NC
CCTV	TYP	
	NR	
	OUT	NC

ŚLUZA NUMER

1

PRZEJŚCIE 2

LOKALIZACJA

RYGIEL	TYP	
	NR	
	OUT	NC
CZUJNIK OTWARCIA	TYP	
	NR	
	IN	NC

WEJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA	TYP	
	NR	
	IN	NC
CZUJKA ALARMOWA	TYP	
	NR	
	IN	NC
SABOTAŻ	TYP	
	NR	
	IN	NC

CZYTNIKI

CZYTNIK 1	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 2	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 3	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	
CZYTNIK 4	TYP	
	NR	
	WE WY KD RCP N S P	

WYJŚCIA

PRZYPO MNIEWIE	TYP	
	NR	
	OUT	NC
ALARM	TYP	
	NR	
	OUT	NC
CCTV	TYP	
	NR	
	OUT	NC

ŚLUZA NUMER

1

Opis symboli:

LOKALIZACJA: miejsce zamontowania urządzenia / miejsce zamontowania rygla / opis miejsca rejestracji RCP

TYP: symbol urządzenia (np. R52)

NR: numer fabryczny urządzenia

OUT: numer wyjścia sterującego w urządzeniu

IN: numer wejścia

NC: rodzaj styków na wyjściu lub stan spoczynkowy urządzenia wejściowego (np. przycisku wyjścia) - normalnie zwarte
Gdy styki normalnie rozwarne (NO) skreślamy (zamazujemy) napis NC

KD: czytnik kontroli dostępu

RCP: czytnik do rejestracji czasu pracy

Rejestrowany rodzaj zdarzenia RCP: N - normalne S - służbowe P - przerwa (wyjście socjalne)

Pola wyboru zakreślamy (zamazujemy) gdy nieaktywne - pozostawiamy tylko te, które odpowiadają funkcji urządzenia



Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność niebezpiecznych dla środowiska substancji. Tego typu odpady należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.